

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K  
[mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)  
MST-7549-00057

Den 29. juni 2015

## **Vedr. udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.**

GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende bemærkninger:

### Generelle bemærkninger

GI vil gerne kvittere for brugen af rette-markeringer i selve bekendtgørelsen, som sammenholdt med høringsbrevet giver et udemærket grundlag for at forholde sig til de foreslåede ændringer.

### Specifikke bemærkninger

I relation til særligt ”transformatorer”, og hvorvidt disse er omfattet af nærværende bekendtgørelse: Kapitel 5 (anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald) henviser i §11 til bilag 2 og 3, hvor man i bilag 3 stk. 1 definerer noget som ”sorteret PCB-holdigt bygge – og anlægsaffald, såfremt der er tale om sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra byggearbejder omfattet af § 78 i bekendtgørelse om affald, og som inden nedrivning og sortering indeholdt maksimalt 2 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden og i overfladen)”.

I bilag 11 i affaldsbekendtgørelsen står anført (s. 129):

*”Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald”.*

Hvis transformatorer som følge heraf tilhører nærværende bekendtgørelse, finder GI, at der er behov for at afklare, hvorvidt 0-2 mg PCBtotal/kg er i overensstemmelse hermed, da transformatorer ikke analysemessigt kan måles til < 3 ppm PCB efter CEN 12766-1 og 2, som er den analysemetode der står beskrevet i PCB bekendtgørelsen (BEK nr 925 af 13/12/1998 og senere ændringer, herunder også i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 850/2004 – også kaldet ”POP forordningen”)

I forlængelse heraf finder GI således også, at der er behov for at afklare og eventuelt tydeliggøre definitionen på anlægsaffald, da dette har stor betydning for hvilke produkter der henhører under nærværende bekendtgørelse, og hvordan det skal tolkes i relation til affaldsbekendtgørelsens bilag 11.

Med venlig hilsen

**GenvindingsIndustrien**

**Anders Rune Bjerrum**  
Sekretariatschef